第30回バックエンド夏期セミナー

東京電力福島第一原子力発電所廃止措置に伴う 放射性廃棄物処理・処分について

-廃止措置に伴う放射性廃棄物の処理・処分に対する取り組み-

平成26年8月6日

技術研究組合 国際廃炉研究開発機構

宮本 泰明

※本発表内容は、経済産業省受託事業「平成25年度発電用原子炉等廃炉・安全技術基盤整備(事故廃棄物処理・処分概念構築に 係る技術検討調査)」及び平成25年度補正予算廃炉・汚染水対策事業費補助金(事故廃棄物処理・処分技術の開発)の成果を含む。

無断複製·転載禁止 技術研究組合 国際研究開発機構 ©International Research Institute for Nuclear Decommissioning



International Research Institute for Nuclear Decommissioning

発表内容

- 1. 放射性廃棄物対策の全体概要
- 2. 福島第一事故廃棄物の状況
- 3. 放射性廃棄物処理・処分研究の概要
 - 3-1 性状把握
 - 3-2 長期保管方策の検討
 - 3-3 廃棄物の処理に関する検討
 - 3-4 廃棄物の処分に関する検討
 - 3-5 データベースの開発
- 4. 課題及び対策案







©International Research Institute for Nuclear Decommissioning

2. 福島第一事故廃棄物の状況 (1)福島第一事故廃棄物の特徴

- 事故により<u>コントロールできない状態で発生</u>
- 1~3号機の炉心<u>燃料を起源とした汚染</u>*
- 廃止措置作業が状況に応じて変化するため、<u>発生量の想定が困難</u>
- 汚染範囲が広く、高線量箇所もあるため、<u>データが非常に限定的</u>(特に長半減期核種の組成)



*:放射化物、運転廃棄物由来のものが含まれる可能性がある。



2. 福島第一事故廃棄物の状況 (2)福島第一事故廃棄物と操業廃棄物の比較

て陸中州の酒日	対策の度合い			
个唯美性の項目	操業廃棄物	事故廃棄物		
廃棄物発生【量、種類、時期】	Ø	Δ		
ハンドリング(取り出し・区分)【困難性】	Ø	Δ		
性状把握【情報の充分性、サンプルの困難性、サンプルの代表性】	0	Δ		
処理·廃棄体化技術	0	?~∆		
埋設・処分方法及び安全評価	∆~0	?		
規制・技術基準、ガイドライン、サイティング	∆~0	?		

◎:把握している、あるいは充分見通しがある。〇:概ね見通しがある。△:限定的である。
 ?:論じられる段階ではない。

- 操業廃棄物は、課題があるものの比較的管理された状態にある。
 - 現時点の発生量はもとより今後の推移、個別の廃棄物中の含有放射能量や化学物質等の基本的な廃棄物性状に係わる情報は把握されている。
 - 未処理・処理済の双方とも現行の規制に基づく保管管理等が適切に行われている。
 - 処分方法や安全評価方法に加え対応する規制・基準についても整備されてきている。
- 福島第一事故廃棄物は、多数の不確実性が技術的に重要な課題となる。それら不確実性を解消し、管理された状況に置くことが対策並びに技術開発の大きな目標となる。



©International Research Institute for Nuclear Decommissioning



©International Research Institute for Nuclear Decommissioning

2. 福島第一事故廃棄物の状況
 (5)セシウム吸着装置(KURION)の概要

セシウム吸着装置(KURION)概略系統図

セシウム吸着装置外観

- 外寸:約1.4mφ×約2.4mH
- 重量:約15t
- ゼオライトを充てんしたステンレ ス容器を炭素鋼性の遮蔽容器 が覆う構造

- 吸着塔は吸着装置スキッド内に収容
- 作業者の被ばく低減の観点から、スキッド表 面の線量当量率4mSv/h程度を交換の目安
- 処理量:1,200m³/日/4系統 =12.5m³/h/系統
- 吸着材: KURION-H KURION-AGH

2. 福島第一事故廃棄物の状況 (6)第ニセシウム吸着装置(SARRY)の概要

第二セシウム吸着装置(SARRY)概略系統図

第ニセシウム吸着装置外観

- 2011年8月稼働
- 外寸:約1.4m φ ×約3.6mH
- 重量:約24t
- 内部にゼオライトを充てんしたステンレス製の 容器を炭素鋼性の遮へい容器が覆う構造。遮 へい容器は二重構造となっており、アニュラス 部に鉛を装填
- 作業者の被ばく低減の観点から、吸着塔表面の線量当量率4mSv/h程度を交換の目安
- 処理量:20~25m³/h/系列x2系統 =40~50m³/h
- 吸着装置構成
 - 前処理フィルター
 - 前段:低除染 合成ゼオライト
 - 後段:高除染 チタンケイ酸塩^(*)
 - 後塵フィルター

(*)呼称:結晶性ケイチタン酸塩、CST、チタノケイ酸塩

2. 福島第一事故廃棄物の状況 (7)多核種除去設備(ALPS^{※1})の概要

◆多核種除去設備の目的

既設水処理設備は主にセシウムを除去するが、処理水の放射性物質の濃度をより一層低く管理するため、その他の核種についても告示^{※2}濃度限度以下を目標 として除去する。

※1 : Advanced Liquid Processing System

※2:実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規制の規定に基づく線量限度を定める告示

◆スラリー及び吸着材の主な成分

<u> - - - - / </u>

- A, B, C系列構成
- 1系列(50%流量運転)処理量:250m³/日
- 3系列運転(750m³/日)

		土な成分	土な际云刈豕兀茶
前机理	鉄共沈処理	水酸化鉄Ⅲ	有機物、α核種、Co、Mn
前龙生	炭酸塩沈殿処理	炭酸塩	Sr、Mg、Ca
	吸着材1	活性炭	コロイド
	吸着材2	チタン酸塩	Sr
吸着材交換	吸着材3	フェロシアン化合物	Cs
「「」「」	吸着材4	Ag添着活性炭	I
	吸着材5	酸化チタン	Sb
	吸着材6	キレート樹脂	Co
カラム式	吸着材7	樹脂系吸着材	Ru等 負電荷コロイド

IRID

2. 福島第一事故廃棄物の状況 (8)セシウム吸着塔及びHIC一時保管施設

KURION(セシウム吸着装置)吸着塔格納部 (コンクリート製のボックスカルバート内に入れ、保管)

✓ SARRY(第ニセシウム吸着装置)吸着塔格納部

2. 福島第一事故廃棄物の状況 (9)瓦礫・伐採木の特徴

瓦礫の特徴

- 原子炉建屋周辺に散逸した鉄筋コンクリート
- 残存建屋から撤去された鉄筋コン クリート
- 原子炉建屋周辺に散逸、残存建 屋から撤去された金属類
 - <u>低濃度~高濃度</u>の主に気体状の放射 性物質による汚染
 - <u>表面汚染に加え、一部内部に汚染浸透</u>
 - <u>塩分や飛散防止剤</u>成分が付着
 - SUS、炭素鋼、<u>アルミニウム合金、鉛(遮</u> 蔽体)
 - ケーブル類等のPVCの被覆物(<u>有機物</u>)

<u>伐採木の特徴</u>

- 有機物(セルロース)廃棄物
- ・
 幹の線量は低い
- 表面汚染と一部内部に汚染浸透
- <u>塩分や飛散防止剤</u>の混入
- 枝葉はチップ化による減容が図られる
- 腐植が進行し、土壌との分別が困 難

2. 福島第一事故廃棄物の状況 (10)瓦礫・伐採木の一時保管状況(1/3)

IRID

©International Research Institute for Nuclear Decommissioning

◆ 覆土式一時保管施設の状況

覆土式一時保管施設の構造

内部の状態

2. 福島第一事故廃棄物の状況 (12)瓦礫・伐採木の一時保管状況(3/3)

伐採木の一時保管状況

伐採木(幹)の一時保管

伐採木(枝葉)の一時保管

伐採木一時保管槽の構造

2. 福島第一事故廃棄物の状況 (15)水処理二次廃棄物保管量の推移

IRID

©International Research Institute for Nuclear Decommissioning

2. 福島第一事故廃棄物の状況 (16)減容処理とリサイクルの方策案

廃棄物の種類	当面の処理	将来の計画
コンクリートくず	 ・破砕により減容 ・並行して路盤材としてリサイクルで きるものは積極的にリサイクル 	再生コンクリートとしてのリサイクルも 検討
金属くず	• 切断により減容	溶融・インゴット化による減容及び鋳 造品へのリサイクルも検討
伐採木	 表面線量率の低い幹は屋外での原型保管を続けながら焼却により減容 表面線量率の高い枝葉は遮蔽を目的とした覆土保管を続けながら焼却により減容 	ニーズがあればリサイクルも検討

- ※ リサイクルの基準となる汚染レベルは作業者の被ばく、使用者・利用者の被ばく、環境への 放出量についての詳細評価を行い、設定することが必要。
- ※ 鋼製円筒型タンク(フランジ接合)が多数あり、これらを将来的に溶接型タンクに置き換える ため大量の金属廃棄物が発生する。

3. 放射性廃棄物処理・処分研究の概要 (1)廃棄物の処分までの流れと研究項目

3. 放射性廃棄物処理・処分研究の概要 (1)固体廃棄物の処理・処分に係る研究開発

IRID

©International Research Institute for Nuclear Decommissioning

3. 放射性廃棄物処理・処分研究の概要 (3)スケジュール

	第1期		第1期 第2期							第3期						
事項/年度					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
	2011	2012	2013		(前)		/	(中) /	(後) 1(_ 0年後J	以内▽	20~25 年後	30~4 年後	0
中長期ロードマップのHP								\bigcap	▲нр	\$W-1		\bigcap	HP S	W-2 ▲ ▲ HP S \	▲ HP SW-4 N-3	ŀ
 1. 性状把握 (1)放射性核種分析 ・放射性核種分析、化学組成・物理性状の把握 ・分析データ蓄積、性状の評価精度向上																
・難測定核種等分析技術開発 (3)インベトリ評価 ・評価手法の開発 ・インベントリ推定確度の向上																
 2.長期保管方策の検討 (1)長期保管方策検討 																
 3. 廃棄物の処理に関する検討 (1)技術調査 ・廃棄体化技術の調査 ・適用性評価のための基礎試験 ・適用性の検討 (2)処理技術候補の選定 																
 ・基礎試験結果を踏まえた技術絞り込み 4. 廃棄物の処分に関する検討 (1)既存の処分概念・安全評価手法の適用性評価 ・既存処分概念・安全評価手法の調査 ・適用性検討 ・有望候補による処分概念検討 ・候補手法による安全性評価 (2)処分概念・安全評価手法の確立 ・処分概念・安全性評価手法の合理化・高度化 																
 ・処分概念・安全性評価手法の信頼性向上 5. データベース開発 ・試作・試運用 ・運用・段階的高度化 ・データベースの運用・改良 																

3.1 性状把握 (2)主要核種の汚染水への物質移動のモデル評価

- 初期に汚染水に移行したCs-137,Cs-134の99%以上は除染
- 現在は燃料等から継続的に移行する成分が主である(炉内残存量の約2.1%/年に相当)と推定
- Cs以外のFPについても、初期に汚染水に移行したものの99%以上は既に希釈・移送され、現在は、燃料等から継続的に移行する成分が主であると推定。
- Co-60は、他の核種に比べ分析値の変動が大きく、複数のソース(事故前から保管されていた廃棄物)からの溶出の 可能性あり(現在は、継続的に移行している成分が主であると推定)

3.1 性状把握 (4)核種分析結果

瓦礫・伐採木の核種分析結果

		放射能濃度(Bq/g)						
核種		万雄。(4)切士	濃度上限値の推奨値※1					
		见味"以休 不	トレンチ処分	ピット処分				
,妆菇	⁶⁰ Co	⁶⁰ Co ND(<7E-02)~5.6E+00		1E+09				
γ1%1 <u>₽</u>	¹³⁷ Cs	2.0E+00~1.9E+05	1E+02	1E+08				
	¹⁴ C	ND(<5E-02)~2.7E+00	-	1E+05				
β核種	⁶³ Ni	ND(<5E-02)	-	1E+07				
	⁷⁹ Se	ND(<5E-02)~2.1E-01	-	-				
	⁹⁰ Sr	ND(<5E-02)~1.0E+02	1E+01	1E+07				
	⁹⁹ Tc	ND(<5E-02)~8.9E-02	-	1E+03				
	²³⁸ Pu	ND(<5E-03)	-					
	²³⁹ Pu+ ²⁴⁰ Pu	ND(<5E-03)	-	1E+04				
α核種	²⁴¹ Am	ND(<5E-03)	-	@Am-241				
	²⁴⁴ Cm	ND(<5E-03)	-					

(原子力安全委員会;平成19年5月21日)

JAEA及び東京電力が分析したデータをもとにセシウム吸着塔を対象に1本当たりの¹³⁷Cs吸着量と吸着量レベルの分布を評価

セシウム吸着塔の¹³⁷Cs吸着量

KURION	SARRY
1.68×10^{17}	7.95 × 10 ¹⁶
3.96×10^{14}	1.02 × 10 ¹⁵
99.457	
	KURION 1.68 × 10 ¹⁷ 3.96 × 10 ¹⁴ 99.457

吸着量レベルの分布

吸着量レベル Bq	KURION吸着塔 (本)	SARRY吸着塔 (本)
10 ¹⁵ 以上 10 ¹⁶ 未満	0	34
10 ¹⁴ 以上 10 ¹⁵ 未満	319	34
10 ¹³ 以上 10 ¹⁴ 未満	103	6
10 ¹² 以上 10 ¹³ 未満	2	4
合 計	424	78

3.1 性状把握 (6)1F構内の立木の放射能の分布(その1)

- 立木の採取を行うエリアは、発電所構内の空間線量率分布に基づき設定。原子炉建屋周辺の空間線量率の高いエリアは細かく区分(右図参照)。
- 採取する立木は構内の代表的樹木である松とし、採取数は3本/エリア、地上高さ4m程度の位置の枝葉とした。 (なお、現場状況に応じて、樹種、高さは適宜変更。)
- 採取試料の表面線量率測定を行い、 線量率の高い試料を中心に、全エリア を含む枝葉(又は草)を分析対象試料 として選定(1~3試料/エリア)。

3.1 性状把握 (6)1F構内の立木の放射能の分布(その2)

3.1 性状把握 (7)瓦礫等における¹³⁷Csと⁹⁰Sr放射能濃度の関係

- <u>⁹⁰Sr/137Cs比</u>は、ガレキと伐採木において、大きな差がなく、0.002~0.62%
 の範囲であった。
- ガレキ・伐採木の¹³⁷Cs濃度と⁹⁰Sr濃
 度の間には比例関係の傾向が見られる。
- ガレキは採取場所や試料で傾向が異 なる。現時点ではデータ数が少ないため、今後、データの蓄積を継続して双方の相関の精度を向上する。
- チェルノブイリ事故で発生した廃棄物 ⁹⁰Sr/¹³⁷Cs比(約23%)は燃料中の組 成に近い比であり、事故進展の違い が廃棄物中の¹³⁷Csと⁹⁰Srの比に反映 されていると考えられる。

3.2 長期保管方策の検討 (1)廃スラッジー時保管時の水素・シアン化水素発生評価、貯槽内温度解析 水素・シアン化水素発生評価 ◆ 海水成分やスラッジが共存する条件で照射試験を実施して評価 ①水素の放射線化学収率(G値) ○使は、フェロシアン化物と海水が寄与するが 長

考えられる。

- G値は、フェロシアン化物と海水が寄与するが、<u>最</u>
 大でも純水の2倍以内であった。
- 貯槽は換気されるため、水素濃度は爆発下限界 (4%)に達しないと考えられる。
- ② シアン化水素 (HCN) の生成
 - 10年間保管相当の照射(6MGy)において、<u>気相中</u>
 <u>のシアン化水素は検出限度未満(<5ppm未満)</u>で あった。

■ 貯槽内温度解析 ● 初期の温度上昇速 状態へ移行する。ま +20°Cで平衡になる ◆ 外気温が40°Cの場 フェロシアン化物の +分に低く 熱分解

 ◆ 初期の温度上昇速度は約 0.03℃/h であり、徐々に平衡 状態へ移行する。また、<u>約 50 d後に、外気温に対して</u> +20℃で平衡になると評価。
 ◆ 外気温が40℃の場合、中心部温度は約60℃になるが、 フェロシアン化物の分解温度(250℃~280℃)に比べて 十分に低く、熱分解によりシアン化水素は発生しないと

IRID

18e+0

17e+0 16e+0

15e+0.

廃スラッジー時保管施設貯槽

三菱重エニュース. 第 5131号, 2011年11月14日

た。

• 504 W のケースは、汚染水・処理水の分析データと吸着平衡からCs吸着量を求め、均一に吸着したものと

想定した。

- 吸着塔に水が残る場合、空気は上部プラグ等を通って排出される。Cs吸着量が最大の場合(放射線源が最大となる)にも、水素(H₂)濃度は爆発下限界(4%)以下に抑えられる。ゼオライト層温度も水素の自己着火温度(約560°C)以下と評価される。
- 吸着塔に水がない場合には、水出口管から空気が流入し、上部のベントプラグ等から排出される体系となり、水素 濃度は相対的に低くなる。

IRID

(水が残った場合)

D

3.4 廃棄物の処分に関する検討 (1)処分システムの応答特性の把握(燃料デブリ地層処分)

地層処分システムの応答特性に基づく主要な影響因子の抽出とその影響の把握(解析解による予察)

- 1. 人工バリアの安全評価に影響を与える主たる因子 ⇒地下水流量、(インベントリ・溶解度)、拡散性、収着性
- 2. 各因子変動による安全評価結果(線量)への影響の予察 【条件例】

対象核種:Np-237(酸化還元に鋭敏、線量への影響が大きい核種) 設定した因子の変動範囲

・地下環境条件:地層及び余裕深度処分を包含
 ・廃棄体条件:ガラス固化体~瞬時溶出

【結果例(HLW地層処分システムとの比較)】

- 酸化・還元条件の変動による核種放出率は最大約3000倍(2/①)増加
- 地下水流速条件の変動による核種放出率は最大約150倍(③/①)増加
 (流速は天然バリア中での核種滞在時間にも影響)・など

地層処分システムの応答特性評価例

(Np-237の地下水流速に対する核種放出率)

予察結果から、数値解析コードによる評価ケース(36ケース)を設定

因子変動による安全性への影響と支配核種の変化の確認(数値解析コードによる評価)

燃料	デブリを地層処分した場合の感度解析の結果	最大線量(μSv/y)	支配核種
ケース 1-1	レファレンス条件(低透水性環境,還元性環境)	5.7×10^{-5}	I-129, Cs-135, Th-229
ケース4-1	最悪条件(高透水性環境,酸化性環境)	1.2×10^{1}	Pu-239, Pu-240, Pu-242
ケース3-1-2	中間条件	1.9×10^{-2}	I-129, C-14, Se-79

- 想定される処分システム(処分深度、バリア性能等)により、線量の幅は5~6桁で変動
- 各因子を保守的な仮定を最大限組み合せたケース(4-1)であっても、最大線量は10 µ Sv/y程度
- ●比較的半減期が短いTRU核種ほど、高透水性で酸化性の環境になるほど、安全性に大きな影響を与える
 ⇒支配核種のインベントリの高精度な把握、因子に影響を与える共存物質の混在状況の把握が重要

3.5 データベースの開発

関係者間での情報共有を目的とし、廃棄物の処理・処分検討の基盤となる廃棄物の性 状分析に関わる情報やデータ(性状の把握やインベントリ評価等に必要となる実試料 の分析に係る情報やデータ)を整備

4.	課題	及び	対	策案
			• •	

は 読む ひょうしん ひょう ひょうしん ひょう	性状把握	処理·廃棄体化	処 分				
発生廃棄物量が大量	• 廃止措置シナリオのオプション 選択	 減容(有機物焼却、高温溶融 等)技術 	 処分場容積確保 廃棄体定置方法やレイアウト等の最 適化による設置密度向上 				
インベントリ評価が十分に できない	 ・実測データ充実(現行手法) ・革新的核種分析手法開発 ・現行の核種分析技術の簡易 化、自動化 	 均一化(含む、ブレンディング) 技術 高温溶融技術 	 安全評価でのインベントリの幅を保守 的に考慮した評価により安全性の確 認 				
原廃棄物の種類や核種 組成が従来廃棄物と異な る可能性	• 同上	 高性能固化剤開発 特定物質の処理方法・技術 (フェロシアン化物等)の確立 	• 同上				
不純物や混合物等の従 来廃棄物では想定してい ない物質の存在	• 化学成分分析手法開発	 除染技術 分離技術 	 安全評価のシナリオ、モデル、パラメータへのインパクトの検討(含む変更)と、それに伴う評価結果の変動を踏まえた安全性の確認 不純物や混合物の影響を抑制する処分システムの開発 影響プロセス等の現象論的理解等によるシナリオ、モデル、パラメータの改良・開発 				
廃棄物・処分区分のため の規制がない	-	_	 対象とする廃棄物・廃棄体と区分毎の 処分概念の適合性評価(処分場実現 性、安全性) 				

ご清聴ありがとうございました。

